

ZDP-NZ-3302-06/2020

## WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3185P w miejscowości Biskupie”**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

W przedmiarze poz. 26 Pobocze umocnione destruktem napisane jest, iż pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 . Prosimy o odpowiedź , czy pobocza w poz. 26 mają być wykonane z kruszywa łamanego czy z destruktu.

### **Odpowiedź:**

W pozycji nr 26 omyłkowo wpisano wykonanie poboczy z kruszywa, winno być: "- wykonanie poboczy na szerokości 0,50m z destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni, warstwa gr 5cm. Pozostała część materiału Zamawiającego, składowana na placu przy remontowanym odcinku drogi."